

Fecha: 11/09/2006

ACTA COES - ECP

(N° 001-2006)







ASUNTO : REUNION DE COORDINACION CON ETESELVA

LUGAR : Sala de Reuniones – Piso 15 - Oficina del COES-SINAC.

FECHA : San Isidro 11.09.06

Referencia : Numeral 7.5 de la NTORTSI

PARTICIPANTES :

EMPRESA	REPRESENTANTES	FIRMAS
COES-SINAC	Ing. Francisco Torres Ing. Yofre Jácome	 
ETESSELVA	Ing. Arturo Concha	
REP	Ing. Samuel Portilla Ing. Jorge Ywasaki Ing. Gustavo Pinares	  

1. AGENDA

Nuevos ajustes del Estudio de Coordinaciones de Protecciones del año 2006.

2. DESARROLLO

Temas en discusión

- 2.1. El COES expuso los ajustes de los relés REL521 y REL316, de las S.Es Paramonga, Vizcarra, Tingo Maria y Aguaytia en las líneas: L-2251, L-2252, L-2253.

- 2.2. Los ajustes propuestos por el COES están en valores primarios, en el momento de la implementación de los mismos estos deberán ser reflejados a valores secundarios.
- 2.3. Las modificaciones principales para los relés mencionados anteriormente, abarcan cambios en los alcances resistivos y la activación de la función direccional de tierra temporizado.
- 2.4. Los ajustes propuestos para estas líneas se muestran en el Anexo 1 adjunto.

3. ACUERDOS

- 3.1. ETESELVA alcanzara sus comentarios a los ajustes propuestos y un cronograma propuesto para su implementación, dentro de un plazo de 20 días.

4. OBSERVACIONES

- 4.1. REP y ETESELVA solicitan información de los cálculos justificativos y criterios de los ajustes propuestos.
- 4.2. REP y ETESELVA solicitan se presente un cuadro comparativo de ajustes actuales, propuestos por Transener y los propuestos por el COES.
- 4.3. ETESELVA solicita al COES que evalúe el sincronismo de la línea L-2253 en la S.E. Paramonga.

Siendo las 18:00 horas se levantó la sesión.

