

Reporte de cumplimiento de la norma N° 055-2007-EM/ DGE del 03-Oct-2008 al 03-Abr-2009

N°	Empresa	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Disponibilidad (%) (*)	Cumplimiento(%)
1	Antamina				58.013	89.5
2	Cahua	✓	✓		34.154	58.3
3	Compañía Transmisora Nor Peruana				0.611	100.0
4	Edecañete				44.334	100.0
5	Edegel	✓	✓	✓	64.391	75.4
6	Edelnor				64.267	97.3
7	Eepsa	✓	✓		33.423	83.0
8	Egasa	✓	✓		0 (1)	50.5
9	Egamsa				84.587	68.9
10	Egenor	✓	✓		85.513	85.6
11	Egesur	✓	✓		51.552	95.6
12	Electrocentro				56.331	94.0
13	Electronoroeste	✓	✓		59.121	90.4
14	Electronorte	✓			50.758	33.5
15	Electrosur				30.213	45.2
16	Electrosureste				0.000	0.0
17	Electroandes	✓	✓		74.883	59.5
18	Electroperú				0 (1)	74.6
19	Enersur	✓	✓		47.800	79.9
20	Eteselva	✓ (**)			87.869	91.7
21	Hidrandina				51.406	89.4
22	Sociedad Minera Cerro Corona (Huanchor)				64.663	100.0
23	Isa-Perú	✓			87.271	100.0
24	Kallpa Generación	✓	✓	✓	86.026	100.0
25	Luz del Sur				42.444	78.2
26	Minera Yanacocha				5.104	90.7
27	Minera Cerro Verde	✓	✓		74.517	100.0
28	Minera Santa Luisa				6.068	91.9
29	Redesur				97.793	88.9
30	Minera Doe Run - Perú				0 (2)	0.0
31	Quimpac	✓	✓		0 (3)	0.0
32	Red de Energía del Perú	✓			38.147	99.5
33	San Gabán				82.840	100.0
34	Sudamericana de Fibras Energía	✓	✓		0.000	100.0
35	Seal	✓	✓	✓	61.058	74.8
36	Shougesa	✓	✓		62.907	96.7
37	Sinersa	✓	✓		0.000	0.0
38	Termoselva	✓ (**)			88.108	96.0
39	Transmantaro	✓			58.153	88.2

Leyenda	
(1)	No envían señales con estampado de tiempo
(2)	No ha configurado sus señales
(3)	No envía datos
(*)	En todos los casos ninguna empresa aún remite estampado de tiempo con resolución de milisegundos, solo se remite con resolución de segundos.
(**)	Antes de que EGENOR asumiera las funciones operativas de ETESELVA y TERMOSELVA