

San Isidro, 26 de marzo de 2024

**CITACIÓN N°14-2024**

Se hace de conocimiento a todos los representantes al Comité de Técnico de Análisis de Fallas - Año 2024 (CT-AF), sobre el análisis que se realizará, respecto al evento que se indica a continuación:

**AGENDA:**

CÓDIGO	FECHA Y HORA	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	EMPRESAS INVOLUCRADAS*
EV-014-2024	20.03.2024 07:34 h	RECHAZO MANUAL DE CARGA POR SOBRECARGA DEL TRANSFORMADOR TR2 DE 138/13,8 KV Y 27,5 MVA DE LA S.E. PARAMONGA EXISTENTE	AGROINDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A.
	21.03.2024 12:33 h		FENIX POWER PERÚ KALLPA GENERACION S.A. PAPELERA NACIONAL S.A. QUIMPAC S.A. STATKRAFT S.A COORDINADOR

\* Las empresas involucradas derivan de un análisis preliminar realizado por el COES, por lo que su identificación es Referencial. Es responsabilidad de cada empresa evaluar el evento a fin de determinar su participación en el mismo como empresa involucrada.

Se considera por conveniente que el presente evento sea analizado en forma **no presencial**, coordinando vía correo electrónico y/o vía telefónica con las empresas involucradas.

Asimismo, la información correspondiente será publicada en el portal web del COES.

**FECHA DE ENVÍO DEL INFORME CTAF:**

MIÉRCOLES 17.04.2024

Atentamente,



**Ing. Eleazar Sierra**  
Coordinador CT-AF  
COES-SINAC